

Energetikai jelentés 2019. január hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:


A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonyági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségközpont a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségközpont fotovoltaikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsátásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke

Fogyasztási hely	2018. január	2019. január	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	38272	39 453	+3,1%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	7529	7 408	+1,6%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	650	464	-28,6%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	167	270	+61,7%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	713	706	-0,9%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	92	98	+6,5%

   KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1. TEL.: (36 72) 582 340 FAX: (36 72) 482 045 			
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	284 474	115 429	-59,4%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához képest hasonlóan alakult. A víz felhasználás a magasabb betegforgalomnak köszönhetően 28,6%-kal alacsonyabb volt ez előző évi adathoz viszonyítva, a szanatórium telephelyén a magasabb kihasználtság és a medence vízcseréje miatt ez 61,7%-kal alacsonyabb lett. Távhő igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.



Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. február hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségcentrum a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségcentrum fotovoltaikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsátásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke

Fogyasztási hely	2018. február	2019. február	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	35 075	39 453	+12,4%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	6953	7 408	+6,5%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	767	511	-33,3%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	265	132	-50,2%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	810	692	-14,6%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	101	94	-6,9%

GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	326 200	82 092	-74,8%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához viszonyítva 12,4%-kal magasabb volt. A víz felhasználás alacsonyabb betegforgalomnak köszönhetően 33,3%-kal alacsonyabb volt ez előző évi adathoz viszonyítva. Távhő igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.



Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés

2019. március hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségközpont a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségközpont fotovoltaiikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsátásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke


Fogyasztási hely	2018. március	2019. március	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	34 595	38 113	+10,2%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	7015	6 854	-2,3%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	669	781	+16,7%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	162	511	+215,4%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	738	471	-36,1%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	99	51	-48,5%
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	291 520	69 610	-76,1%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához képest 10,2%-kal magasabb volt. A víz felhasználás esetében az emelkedő tendencia nyilvánult meg. Távhő igény az adott hónap időjárásának megfelelően volt.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energia takarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. április hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségcentrum a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségcentrum fotovoltaikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsájtásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke


Fogyasztási hely	2018. április	2019. április	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	28 316	29 306	+3,4%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	5964	6474	+8,5%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	634	593	-6,5%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	204	245	+20,0%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	240	352	+46,7%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	27	38	+40,7%
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	34 159	55 814	+63,4%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához hasonlóan alakult. A víz felhasználás a magasabb betegforgalomnak köszönhetően 20,0%-kal magasabb volt a Fürdő u. 4. telephelyen ez előző évi adathoz viszonyítva. Távhő és gáz igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. május hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségcentrum a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségcentrum fotovoltaiikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsájtásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke


Fogyasztási hely	2018. május	2019. május	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	38 325	29 310	-23,5%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	4970	7 427	+49,4%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	808	715	-11,5%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	228	210	-7,8%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	80	312	+290%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	0	34	+100%
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	28 217	54 815	+94,3%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához képest 23,5%-kal alacsonyabb volt illetve a Sikonda, Fürdő utca 4. telephely esetében 49,4%-kal magasabb volt. A víz felhasználás a magasabb betegforgalomnak köszönhetően alacsonyabb volt ez előző évi adathoz viszonyítva. Távhő és gázenergia igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. június hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségcentrum a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségcentrum fotovoltaiikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsájtásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke


Fogyasztási hely	2018. június	2019. június	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	28 550	29 399	+2,9%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	6487	11 281	+73,9%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	613	609	-0,6%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	193	183	-5,2%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	74	88	+18,9%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	0	0	-
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	21 951	11 974	-45,5%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához képest 2,9%-kal, illetve a Sikonda, Fürdő utca 4. telephely esetében 73,9%-kal magasabb volt. Távhő és gázenergia igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. július hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségközpont a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségközpont fotovoltaikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsátásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke

Fogyasztási hely	2018. július	2019. július	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	29 461	29 388	-0,2%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	7 566	6236	-17,6%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	918	624	-32,0%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	237	414	+74,7%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	84,4	78	-7,1%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	0	0	-
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	21 391	17 005	-20,5%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához képest 0,2%-kal, illetve a Sikonda, Fürdő utca 4. telephely esetében 17,6%-kal alacsonyabb volt a megtermelt napenergia mennyiségnek köszönhetően.

A víz felhasználás magasabb volt 74,7%-kal volt ez előző évi adathoz viszonyítva a sikondai telephelyen a magasabb betegforgalomnak köszönhetően. Távhő és gázenergia igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energia takarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés

2019. augusztus hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségcentrum a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségcentrum fotovoltaiikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsátásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke

Fogyasztási hely	2018. augusztus	2019. augusztus	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	32103	31 796	-0,9%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	6731	6 621	-1,6%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	862	560	-35,0%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	367	184	-49,8%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	74,4	135	+82,4%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	0	0	-
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	17 706	17 612	-0,5%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához viszonyítva hasonlóan alakult.

A víz felhasználás az alacsonyabb betegforgalomnak köszönhetően alacsonyabb volt ez előző évi adathoz viszonyítva. Távhő és gázenergia igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. szeptember hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségcentrum a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségcentrum fotovoltaikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsájtásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke


Fogyasztási hely	2018. szeptember	2019. szeptember	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	29095	30 345	+4,3%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	7045	6841	-2,8%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	813	712	-12,4%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	223	206	-7,6%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	89,5	81	-9,5%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	0	0	-
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	25 270	21 118	-16,4%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához hasonlóan alakult. A víz felhasználás az alacsonyabb betegforgalomnak köszönhetően alacsonyabb volt ez előző évi adathoz viszonyítva. Távhő és gázenergia igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. október hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségközpont a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségközpont fotovoltaikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsátásának csökkentése. A pályázat eredményeként 15000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke

Fogyasztási hely	2018. október	2019. október	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	34 111	32 321	-5,2%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	7168	7380	+2,9%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	739	588	-20,4%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	271	191	-20,5%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	319,8	257	-19,6%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	37,47	34	-9,3%
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	68 198	24806	-63,6%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához képest hasonlóan alakult.

A víz felhasználás az alacsonyabb betegforgalomnak köszönhetően alacsonyabb volt ez előző évi adathoz viszonyítva. Távhő és gázenergia igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. november hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségközpont a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségközpont fotovoltaikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiaszolgáltatás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsátásának csökkentése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke

Fogyasztási hely	2018. november	2019. november	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	36 762	33 576	-8,7%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	7147	7134	0,2%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	876	727	-17,0%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	232	514	+121,6%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	509,4	574	+12,8%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	72,97	57	-21,9%
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	79 280	76 341	-3,7%

Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához képest 6hasonlóan alakult.

A víz felhasználás egy csőtörés miatt magasabb ez előző évi adathoz viszonyítva. Távhő és gázenergia igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energiatakarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

Energetikai jelentés 2019. december hó

Javaslatok az energia hatékony üzemeltetés érdekében, megoldások, fejlesztési lehetőségek:

A KEOP-5.2.11. számú projekt keretében intézményünk pályázni kíván 7304 Komló-Sikonda, Fürdő utca 4. telephelyre napelemes rendszer telepítésére. A vásárolt villamos energia mennyiség a fejlesztés által éves szinten 151.000 kWh-val csökkenne.

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredmények kimutatása

A Komlói Egészségközpont a KEOP-4.10.0./K/14-2014-0027. azonosítószámú, „A Komlói Egészségközpont fotovoltaiikus energia termelése a vásárolt villamos energia mennyiség csökkentése érdekében” című pályázata keretében 146 497 024 forint támogatást nyert el. A pályázat célja a felhasznált elektromos energia legalább 40%-át alternatív energiaforrással (naperőművel) történő kiváltása. Intézményünk nagy örömmel fogadta, hogy a pályázati támogatást elnyerte, mivel az alternatív energiafelhasználás által lehetővé válik a térség környezetkárosító hatásainak és a városban működő fűtőerőmű CO² kibocsájtásának csökkenése. A pályázat eredményeként 15 000 kWh villamos energia megtakarítás keletkezett a hónap során.

Tárgyhavi energiafogyasztás mértéke

Fogyasztási hely	2018. december	2019. december	Eltérés bázisidőszakhoz
ÁRAM (kWh)			
7300 Komló, Majális tér 1.	38 593	34 232	-11,3%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	5177	6769	+30,7%
VÍZ (m³)			
7300 Komló, Majális tér 1.	464	953	+105,4%
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	228	547	+139,9%
TÁVHŐ (GJ)			
7300 Komló, Majális tér 1. I épület	706	685	-2,9%
7300 Komló, Majális tér 1. II épület	92	57	-38,0%
GÁZ (MJ)			
7304 Sikonda, Fürdő u. 4.	90481	91 771	+1,4%


Az intézmény villamos energia fogyasztása az előző év azonos időszakához képest a Sikonda, Fürdő utca 4. telephely esetében 30,7%-kal magasabb volt a kevésbé napos időszak során megtermelt napenergia mennyiségnek köszönhetően.

A víz felhasználás a magasabb betegforgalomnak köszönhetően magasabb volt ez előző évi adathoz viszonyítva. Távhő és gázenergia igény az adott hónap időjárásának megfelelően alakult.

Intézmény közalkalmazottai energia hatékonysági szemléletének kialakítása érdekében tett intézkedések

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogramja, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma egyaránt kiemeli a természeti erőforrások megőrzését, a fogyasztás fenntarthatóbbá tételét, valamint a szemléletformálás fontosságát. Ennek megfelelően kiemelten fontos a dolgozók energia hatékony szemléletének kialakítása és folyamatos fejlesztése is, mely hozzájárul a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságához. Intézményi szinten a karbantartások és felújítások során a beszerzett eszközök és szolgáltatás esetében környezeti szempontokat is alkalmazunk, előtérbe helyezzük a környezet tudatos és energia hatékony megoldásokat (pl. energia takarékos fényforrások beszerelése, mozgásérzékelővel ellátott fényforrások, energiatakarékos szerelvények felszerelése az elromlott, illetve cserére szoruló eszközök esetében). Dolgozóink körében is igyekszünk az energiatakarékos szemlélet széles körben történő kiterjesztésére (villamos energia, víz és hőenergia felhasználás területén.)

Komló, 2019. december 30.


Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
mb. főigazgató

VÍZ (m3)

	2016		2017		2018		2019	
Fogyasztási hely	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.
január	-	429	207	570	167	650	270	464
február	-	493	107	615	265	767	132	511
március	-	493	213	490	162	669	511	781
április	-	494	157	703	204	634	245	593
május	190	350	191	636	228	808	210	715
június	136	612	201	658	193	613	183	609
július	169	688	174	647	237	918	414	624
augusztus	191	686	186	596	367	862	184	560
szeptember	325	589	144	239	223	813	206	712
október	168	549	280	440	271	739	191	588
november	179	629	172	503	232	876	514	727
december	254	604	320	634	228	464	547	953

ÁRAM (kWh)

	2016		2017		2018		2019	
Fogyasztási hely	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.
január	-	38854	7398	38155	7529	38272	7408	39453
február	-	37337	6511	31552	6953	35075	6665	31670
március	-	38445	6929	31096	7015	34595	6854	38113
április	-	36234	6525	28690	5964	28316	6474	29306
május	7051	32564	6833	27456	4970	38325	7427	29310
június	7176	31010	6442	27700	6487	28550	11281	29399
július	7121	32066	6868	29412	7566	29461	6236	29388
augusztus	6999	31638	6639	31051	6731	32103	6621	31796
szeptember	7121	31336	6876	29237	7045	29095	6841	30345
október	7492	33552	7434	33040	7168	34111	7380	32321
november	7131	33548	7202	34593	7147	36762	7134	33576
december	6418	36704	6516	37083	5177,4	38593,5	6769	34232

GÁZ (MJ)

	2016		2017		2018		2019	
Fogyasztási hely	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.	7304, Komló, Fürdő u. 4.	7300 Komló, Majális tér 1.
január	-	-	301408	-	284474	-	115429	-
február	-	-	374166	-	326200	-	82092	-
március	-	-	221062	-	291520	-	69610	-
április	-	-	221062	-	34159	-	55814	-
május	115688	-	166307	-	28217	-	54815	-
június	63876	-	79293	-	21951	-	11974	-
július	64863	-	61913	-	21391	-	17005	-
augusztus	68268	-	59066	-	17706	-	17612	-
szeptember	88556	-	95524	-	25270	-	21118	-
október	180608	-	199842	-	68198	-	248063	-
november	227817	-	252384	-	79280	-	76341	-
december	301408	-	282603	-	90481	-	91771	-

TÁVHŐ (MJ)

	2016		2017		2018		2019	
Fogyasztási hely	7300 Komló, Majális tér 1. I. épület	7300 Komló, Majális tér 1. II. épület	7300 Komló, Majális tér 1. I. épület	7300 Komló, Majális tér 1. II. épület	7300 Komló, Majális tér 1. I. épület	7300 Komló, Majális tér 1. II. épület	7300 Komló, Majális tér 1. I. épület	7300 Komló, Majális tér 1. II. épület
január	1025	87	1001	109	713	92,15	706	97,8
február	776	60	755	76	810	101,3	692	93,9
március	752	79	583	57	738	98,58	471	51,3
április	432	9	485	34	240,4	26,6	352	38
május	337	0	166	0	80	0	312	34,5
június	102	0	91	0	74	0	88,5	0
július	80	0	80	0	84	0	77,7	0
augusztus	96	0	74	0	74,4	0	135	0
szeptember	212	0	120	10	89,5	0	81,3	0
október	743	93	375	73	319,8	37,47	256,9	34,596
november	756	95	612	103	509,4	72,97	574	57,924
december	1206	132	894	288	706	92	685	56,772